



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.574.П.002116.02.10 ОТ 19.02.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из бетона торговой марки Argemi, модели Niza, Delta, Cannes, Selva, Terra Alta, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Bergueda, Emporda, Montsegria, Segarra, Ozona, Pallars, Estivella, Paterna, Girones, Urgell, Priorat, Montsia, Cerdanya, Sergia, Bages, Anoiia, Ripoles, Horno, Aran: блоки, плиты, наборы блоков и плит.

изготовленная в соответствии
Декларация соответствия от изготовителя от 15.12.2009г. Сертификат системы качества от 10.12.2008г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)", СП 2.6.1.1292-03 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения".

Организация-изготовитель
"Аргеми Префабрикатс, С.Л." / "Argemi Prefabricats, S.L.", Pol. Ind. La Gavarra, Ronda de la Font Grossa, 33 08540 Centelles - Barcelona – Spain; Пол. Инд. Ла Гаварра, Ронда де ла Фонт Гросса, 33 08540 Центеллес – Барселона, Испания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Аргеми Префабрикатс, С.Л." / "Argemi Prefabricats, S.L.", Pol. Ind. La Gavarra, Ronda de la Font Grossa, 33 08540 Centelles - Barcelona – Spain; Пол. Инд. Ла Гаварра, Ронда де ла Фонт Гросса, 33 08540 Центеллес – Барселона, Испания

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГРВСН" № 397/С от 29.12.2009г.
Экспертное заключение ФГУ МО РФ "842 ЦГРВСН" № 3606 от 29.12.2009г.

№2848481

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Материал: блок из бетона торговой марки Argemі, модель Garrotxa.
Азфф. для материалов I класса не более

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

370 Бк/кг

Область применения:
Строительные материалы I класса.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по применению и безопасности. Транспортирование, хранение и использование по радиационному фактору без ограничений.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, область применения, правила применения. Числовые значения удельной активности природных радионуклидов указываются в сопроводительной документации (паспорте) на каждую партию готовой продукции.

Заключение действительно до 20.02.2015 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Курнаев Дмитрий Владимирович



Бланк N 2848481